



МРЧ по г. Кара-Балте, Маймылскому и Жаңдыловскому
(Түзүмдүк жана аймактык бөлүнүштөрдүн аталышы/Наименование структурного и территориального подразделения)
районунан. г. Кара-Балте ул. Коммунистическая 108
(Индекси, дареги, телефону/Индекс, адрес, телефон)

ТЕКШЕРҮҮ АКТЫСЫ
АКТ ПРОВЕРКИ

0054123

«06» 06 2021 ж.(г.)
(Акт түзүлгөн күнү)
(Дата составления акта)

с/м №1
(Текшерүү жүргөн орду)
(Место проведения проверки)

с/м №1 г. Кара-Балте, ул. Коммунистическая 131
(Текшерилүүчү субъекттин аталышы/Наименование проверяемого субъекта)

Ябдыловский район ИИН: 03004200410124
(Текшерилүүчү субъекттин СЖНи, катталган жери, шимердиги/ИНН место регистрации и вид деятельности проверяемого субъекта)

Директор Бабанов Кант Аманжолуев

Мен/ Мною А. Аманжолуев Кант Аманжолуевич
(Текшерген инспектордун аты-жөнү, кызматы, күбөлүгүнүн номуру/ФИО, должность и номер служебного удостоверения лица, проводившего проверку)

Негиз/Основание Приказ № 01-21/16 от 30.04.2021.
МРЧ по г. Кара-Балте

(Текшерүүгө негизделген документтердин, эскертме жазуунун реквизиттери)

Основание для проведения проверки, реквизиты предписания на проверку)

Төмөнкү инспекторлордун катышуусу менен/С участием инспекторов Зам. начальника

(Текшерүүгө катышкандардын аты-жөнү/ ФИО лиц, участвовавших в проверке)

МРЧ инспекторлары Бабанов К. А.

Төмөнкүлөрдүн катышуусу менен/В присутствии Директор Бабанов К. А.

(Текшерүүгө катышкандардын аты-жөнү/ ФИО лиц, участвовавших в проверке)

Зам. директора по РЧ Султанов В.

Указать ФИО ответственного представителя присутствовавшего при проверке)

Төмөндөгү мөөнөттө/В период 02.06.2021.

(Текшерүү баиталган жана бүткөн күнү жана текшерилген ишкердик мезгили/

Указать дату начала и окончания проведения проверки и проверяемый период деятельности)


Текшерүү жүргүзүлдү/Проведена проверка Аманжолуев Кант Аманжолуевич
(Текшерүүнүн түрү/Указать вид проверки)

Текшерүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр аныкталды/В ходе проверки установлено

(Текшерилүүчү субъекттин текшерүү жүргүзүү үчүн көрсөтүлгөн же көрсөтүлбөгөн объектилери жана документтери тууралуу жалпы маалымат, текшерүү учурунда табылган бардык укук бузуулардын маңызы жана жалпы кырдаалдын акыбалы конкреттүү фактылар менен, укук бузуулар болгондугу, текшерилүүчү субъект мыйзам ченемдеринин жана мыйзамдуу ченемдик актылардын кайсы конкреттүү талаптарын бузгандыгы тууралуу текшерилүүчү субъекттин өзүнүн документтерин көрсөтүп, далилдөө менен кенен баяндалат. Эгерде кемчиликтер

табылбаса, бул тууралуу дагы актыда жазылат/Общие сведения об объектах и документах субъекта проверки, представленных или не представленных для проведения проверки, подробное изложение обстоятельств и сути правонарушения, выявленных в ходе проверки, с указанием конкретных фактов, документов субъекта проверки, на основании которых сделан вывод о совершении правонарушения, конкретных норм законов и подзаконных нормативных актов, нарушенных субъектом проверки, если нарушения не установлены, то об этом в акте производится соответствующая запись).

Туралыгына жана актыга жазылат
бул тууралуу дагы актыда жазылат



Жогорудагылардын негизинде сунуш кылынат/На основе вышеизложенного рекомендуется

Сеймге кари а аралас чресло/кани а аралас
комарной бисопролол-лафаленд.

Мамэкотехинспекциянын текшерүү жүргүзгөн жооптуу кызматкерлеринин аты-жөнү, колу/
ФИО должностных лиц Госэкоинспекции, проводивших проверку, подпись

Касенов В.М.

Борбасов Э.В.

Текшерилүүчү субъектин жооптуу өкүлүнүн аты-жөнү, колу, күнү/
ФИО ответственного представителя проверяемого субъекта, подпись, дата, время

Борбасов Э.В.



0054123

нускада түзүлдү /
Составлен в 2 экз.

Тиркемеси _____ барак/
Приложение на 2 листе(ах)

Ар бир бланктын барагына басмакананын нумуру жазылат жана бекитилет /Каждый лист парафируется и пишется типографский номер бланка



ИРД по - Кара-Белге, маьоскоду - Абдраманов му
(Түзүмдүк бөлүнүштөрдүн аталышы/Наименование структурного подразделения)
Район 2. Кара-Белге, ул. Кожомбердиев 102
Индекси, дареги, телефону/Индекс, адрес, телефон)

Бузууларды четтетүү тууралуу
ЭСКЕРТМЕ ЖАЗУУ
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

004782

«01» 06 2021 ж(г)

1. Сш №1 - Кара-Белге, ул. М. Бабурзаев 4/к31

(Текшерилүүчү субъектин аталышы, дареги/Наименование и адрес проверяемого субъекта)

Чаболский район ш.к. 03004200410124,
Сирендор Бабалов Золот Асанмурата

2. Ш. Шириндор Вазалов Нурали Мамасов

(Текшерүү жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу кызматкердин аты-жөнү/

ФИО должность уполномоченного на проведение проверки)

3. Соблюдает ли нормы и правила Чаболский в области
аэропорт безопасности

(Текшерүүнүн максаты, түрү жана предмети/ Цель, вид и предмет проверки)

4. Негиз / Основание: Акт № 0054123 от 07.06.2021.

(Текшерүүнүн жүрүшүндө аныкталган бардык жагдайлар жана мыйзам бузуулардын маңызы баяндалган актынын

нумуру/Основанием является № акта, где излагаются все обстоятельства и суть правонарушений выявленных в ходе

проверки)

5.

В течение 30 дней

(Бузууларды четтетүү үчүн текшерилүүчү субъектке берилген мөөнөт/Срок предоставляемый проверяемому субъекту

для устранения нарушения)

<p>1. Дополнительно обеспечить переходом средством поощро- ждения оживления и, просроченный переоснащение.</p>	<p>Всех Зодов</p>
<p>2. Внутренние полярные кресла, укомплектовать полярными рукоятки и обложки</p>	
<p>3. В периферии и асимметрич- ных участках установить предостере- гающие предупредительные знаки.</p>	
<p>4. Загрязнение - воздействие - Кресты асимметрично и в горючие материалы в помещениях и поездах пассажирских: - Старать мусор, сжигать отходы и отходы мусора на территории св. - Не загрязнять земельные участки. - После родового дня переез- да работать пассажирами отключить все электроснабжение и топливо свое. Всего в установленном порядке пройти все работы в Норильске. Кора-Белая вода, установка полярных автоматических систем, обработка железных конструкций арктических помещений в течение арктического полярного сезона.</p>	<p>Росстат</p>

№	Четтетүүгө жаткан мыйзам бузуунун түрү жана ченеemdик-укуктук актыларга кеңири шилтеме/Вид нарушения на устранение и подробные ссылки на нормативно-правовые акты	Четтетүү мөөнөтү/Срок устранения	Эскертүү/Примечание
	Особая: ч. 25, 26 Закона КР, о пожарной безопасности от 19.06.1996. № 22. и постановление ЦКР от 08.08.2012. № 281.		



МРЧ 20 г. Кара-Ботто, Жалбылскому и Токтогуловскому районам
(Тузулук жана аймактык бөлүнүштөрдүн аталышы/Наименование структурного и территориального подразделения)
г. Кара-Ботто, ул. Коммунальный 102
(Индекси, дарезги, телефону/Индекс, адрес, телефон)

ТЕКШЕРҮҮ АКТЫСЫ
АКТ ПРОВЕРКИ

0050806

14 » *09* *20* ж(г).

(Акт түзүлгөн күнү)

(Дата составления акта)

см. № 1 г. Кара-Ботто

(Текшерүү жүргөн орду)

(Место проведения проверки)

Төмөнкү субъекттин аталышы/Наименование проверяемого субъекта

Төмөнкү субъекттин СЖНи, катталган жери, ишмердиги/ИНН место регистрации и вид деятельности

Директор Бабанов В.В.
(Текшерген инспектордун аты-жөнү, кызматы, күбөлүгүнүн номуру/ ФИО, должность и номер служебного удостоверения лица проводившего проверку)

Мен/ Мною *г. инспектор Козлов Вадим Алексеевич*

Негиз/ Основание *Удостоверение № 009921 от 12.06.2020.*

(Текшерүүгө негизделген документтердин, эскертме жазуунун реквизиттери/

Основание для проведения проверки, реквизиты предписания на проверку)

Төмөнкү инспекторлордун катышуусу менен/С участием инспекторов

Базарбаева В.В.
(Текшерүүгө катышкандардын аты-жөнү/ФИО лиц, участвовавших в проверке)

Төмөнкүлөрдүн катышуусу менен/В присутствии *Директор Бабанов В.В.*

(Текшерүүгө катышкан текшерилүүчү субъектинин жооптуу өкүлүнүн аты-жөнү/

Указать ФИО ответственного представителя присутствовавшего при проверке)

Төмөндөгү мөөнөттө/В период

(Текшерүү баиталган жана бүткөн күнү жана текшерилген ишкердик мезгили/

Указать дату начала и окончания проведения проверки и проверяемый период деятельности)

Текшерүү жүргүзүлдү/Проведена проверка *Бабанов Вадим*
(Текшерүүнүн түрү (указать вид проверки)

Текшерүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр аныкталды/В ходе проверки установлено

(Текшерилүүчү субъекттин текшерүү жүргүзүү үчүн көрсүлгөн же көрсөтүлбөгөн объектилери жана документтери тууралуу жалпы маалымат, текшерүү учурунда табылган бардык укук бузуулар болгондогу, текшерилүүчү субъект мыйзам ченемдеринин жана мыйзамдуу ченемдик актылардын кайсы конкреттүү талаптарын бузгандыгы тууралуу текшерилүүчү субъекттин өзүнүн документтерини көрсөтүп, далилдөө менен баяндалат. Эгерде кемчиликтер табылса, бул тууралуу дагы актыда жазылат/

Общие сведения об объектах и документах субъекта проверки, представленных или не представленных для проведения проверки, подробное изложение обстоятельств и сути правонарушения, выявленных в ходе проверки, с указанием конкретных норм законов и подзаконных нормативных актов, нарушенных субъектом проверки, если нарушения не установлены, то об этом в акте производится соответствующая запись).

Что на основании ранее выданного предписания об устранении нарушений от 12.06.2020. № 001981 была проведена контрольная проверка в Са. № 1, расположенная в м. Вере-Берега ул. А. Бодыра 131 микрорайона города.

В ходе проверки установлено следующее: Все оборудование помещено в работу и сфере, холодильники, плиты, духовые шкафы и другие приборы розничным фирмам, в холодильники и плиты помещены продукты, указанные в акте, в том числе в холодильники по этому месту отсутствуют меры и проверки по качеству в сфере.

Термическое средство поперечного сечения установлено на кухне и в холодильниках людей.

Установлено наличие мусора в холодильнике, оборудованном холодильником. Термическое средство с устройством в виде духовки помещено не обнаружено считаеме горюче болонье и остальные материалы.

А по обработке древесины конструкции термическое средство, установленное холодильником, в том числе приобретено холодильником и холодильником № 1, установленный для обработки в м. Вере-Берега, микрорайон.

В рамках своей деятельности проверены в ресторане.

О чем и сообщено по акту проверки.

⚡


Жогорудагылардын негизинде сунуш кылынат/ На основе вышеизложенного рекомендуется

Мамэкотехинспекциянын текшерүү жүргүзгөн жооптуу кызматкерлеринин аты-жөнү, колу/
ФИО должностных лиц Госэкотехинспекции, проводивших проверку, подпись

Базарбаев Н. Н.
Базарбаева А. К.

Текшерилүүчү субъекттин жооптуу өкүлүнүн аты-жөнү, колу, күнү/
ФИО ответственного представителя проверяемого субъекта, подпись, дата, время

Байбеков З. А.



0050806

_____ нускада түзүлдү/
Составлен в _____ экз.

Тиркемеси _____ барак/
Приложение на _____ листе (ах)

Ар бир бланктын барагына басмакананын номеру жазылат жана бекитилет / Каждый лист парафидуется и пишется типографический номер бланка

Приложение
к акту номером 0054123 от 07.06.2021 г.

На основании приказа от 30.04.2021 г. за №01-21/16, и утвержденного плана проверок Межрегионального управления Госэкотехинспекции по г.Кара-Балта, Жайылскому и Панфиловскому районам на 2021г., в целях соблюдения норм, правил и требований в области пожарной безопасности, была проведена плановая проверка в СШ №1, расположенная в г.Кара-Балта ул.Ж.Баатыра №131 Жайылского района.

Плановая проверка проведена в присутствии директора СШ №1 Балбакова З.А., и зам. директора по АХЧ СШ №1 Султанова А.

В среднем школе №1 учатся 1927-ученики, кроме этого 89-учителей и тех.персоналы. Здание 3х этажное, отопление-центральное.

В ходе проверки установлено что, по пожарной безопасности: Имеется: - журнал инструктажа по пожарной безопасности, своевременно проводится инструктаж сотрудников по вопросам пожарной безопасности;

- приказ об ответственного лица по ПБ;

Разработаны и вывешены планы эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения пожара. Укомплектован пожарный щит с наборами первичного средства пожаротушения - согласно перечня. Первичные средства пожаротушения огнетушители установлены на видных и легкодоступных местах. Все общественные, административные помещения находятся в чистоте и в порядке, проходы, выходы, коридоры, лестницы не загромождены различными предметами, мебелью и оборудованием. Обеспечен подъезд для пожарной техники, свободны все запасные эвакуационные выходы.

Внутри помещений электропроводки и электроприборы находятся в исправном состоянии, имеется протокол испытания.

На момент поверки кухонного помещения баллоны с сжиженным газом не обнаружены, а также нестандартные электрические приборы (кустарного производства).

Выявлены следующие нарушения (недостатки):

1. Имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители) с истекшим сроком годности;
2. Внутренние пожарные краны частично не укомплектованы пожарными рукавами и стволами;
3. В коридорах, на лестничных площадках и на дверях, ведущих к эвакуационным выходам, не установлены предписывающие знаки «ВЫХОД».
4. В не достаточном количестве первичные средства пожаротушения огнетушители.
5. Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны


огнезащитными средствами.

6. Не установлено пожарная автоматическая сигнализация.

На основании вышеизложенного и в соответствии ст.25,26 Закона Кыргызской Республики «О пожарной безопасности» от 17.06.1996г. за №22 и постановлением ПКР от 22.08.2018г. №381 «Правилам по пожарной безопасности» предписываем Вам устранить выявленные нарушения в течении 30 дней.

Подписи:

Зам.начальник
МРУ Госэкотехинспекции



Бообеков Д.А.

Главный инспектор
МРУ Госэкотехинспекции



Казаков Н.М.

Ознакомлен (а):
Директор
СШ №1

Балбаков З.А.